

Wyswietlacz ledowy jednostronny nr kat.846821

YTKSY 2x2x0,8mm

Centralka instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej- parter pom.nr 15 nr kat.846311

YTKSY 3x2x0,8mm

Następne pomieszczenia

YDY 2x1,5mm²

Zasilacz 24V DC

YTKSY 3x2x0,8mm

PPO nr kat.846080

SLS nr kat.846461

YTKSY 4x2x0,5mm

PP nr kat.846101

MG nr kat. 846275+ 8445911

LEGENDA:

- PPO – przycisk przywoławczo-odwoławczy,
- SLS – salowa lampka sygnalizacyjna,
- PP – przycisk przywoławczy,
- MG – manipulator gruszkowy.

UWAGA:

- 1.Przewody instalacji alarmowo-przyzywowej układać w listwach instalacyjnych.
- 2.Przyciski przywoławczo-odwoławcze (PPO) oraz przyciski przywoławcze (PP) montować w miejsce zdemontowanych przycisków, które znajdowały się przy drzwiach wejściowych do pokoi.
- 3.Manipulatory gruszkowe (MG) montować na wysokości zdemontowanych przycisków znajdujących się przy łóżkach.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 		INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, kosztorysowanie ul. Kelles-Krauz 13 lok.U7 26 – 600 RADOM tel.: 0502469886, 0502575018 e-mail: biuro@proelektryk.pl	
Obiekt:		Dom Pomocy Społecznej im.Św.Kazimierza w Radomiu przy ul.Garbarskiej 35	
Inwestor-Zleceniodawca:		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im.Św.Kazimierza w Radomiu przy ul.Garbarskiej 35	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant	Jan Szerling	147/KI/75	
Opracował	mgr inż. Krzysztof Jędrzejczak		
Rysunek: Schemat połączeń instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej			
Faza:	Projekt wykonawczy	Data:	05/2011
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.			Skala: Nr rys.: 1